



PLANTA BAJA

ELECTRICIDAD			
			INTERRUPTOR SENCILLO
	EMPOTRABLE HALÓGENO cuadrado		INTERRUPTOR CONMUTADO
	panel 60 x60		INTERRUPTOR CRUZAMIENTO
	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y MANDO		BASE DE ENCHUFE 16A. (2x2,5mm+TT)
	DOWNLIGHT 2X26W serie 60		EMERGENCIA
			TOMA MULTIPLE VOZ/DATOS 4BASES 16A-3 TOMAS RJ-45
	TOMA DE TELÉFONO		TOMA DE TELEVISION

PROYECTO: PROYECTO DE TERMINACION DE EDIFICIO CENTRO MULTUSOS			
SITUACION: LUGAR DE SAN ANTONIÑO - PARROQUIA DE PERDECANAY - CONCELLO DE BARRO			
PROMOTOR: CONCELLO DE BARRO			
PLANO N° 09	PLANO DE Estado Actual Tomas de electricidad. PLANTA BAJA	ESCALA 1:50	TECNICO MUNICIPAL
ABRIL-2014			D. RICARDO SOBRAL CASALDERREY