



PLANTA BAJA

ELECTRICIDAD			
	EMPOTRABLE HALÓGENO cuadrado		INTERRUPTOR SENCILLO
	pantalla 60 x60		INTERRUPTOR CONMUTADO
	CUADRO DE DISTRIBUCIÓN Y MANDO		INTERRUPTOR CRUZAMIENTO
	DOWNLIGHT 2X26W serie 60		BASE DE ENCHUFE 16A. (2x2,5mm+TT)
	TOMA DE TELÉFONO		EMERGENCIA
			TOMA MÚLTIPLE VOZ/DATOS 4BASES 16A-3 TOMAS RJ-45
			TOMA DE TELEVISIÓN

PROYECTO: PROYECTO DE TERMINACION DE EDIFICIO CENTRO MULTUSOS			
SITUACION: LUGAR DE SAN ANTONIÑO - PARROQUIA DE PERDECANAY - CONCELLO DE BARRO			
PROMOTOR: CONCELLO DE BARRO			
PLANO N° 24	PLANO DE ESTADO REFORMADO Electricidad(Luminarias)	ESCALA 1:50	TECNICO MUNICIPAL
ABRIL-2014	PLANTA BAJA	D.RICARDO SOBRAL CASALDERREY	